

Werkzeugnis nach DIN EN 10 204 - 2.2

Hiermit bestätigen wir Ihnen, dass das von uns gelieferte Erzeugnis den technischen Daten unserer Spezifikationen und den bei Bestellung vereinbarten Bedingungen entspricht.

- | | | | | |
|--|---|------------|--------------------------|-----|
| 1.) Erzeugnis: | Elektro-Installationssystem, biegsam | | | |
| 2.) Hersteller: | Fränkische Rohrwerke
Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG
Hellinger Str. 1
97486 Königsberg/Bayern | | | |
| 3.) Werkstoff: | PVC | | | |
| 4.) Anforderungen: | DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-22 / DIN EN 60423 | | | |
| 5.) Verwendungsgebiet: | Installation von elektrischen Anlagen entsprechend
DIN 57 100/VDE 0100 | | | |
| 6.) Typenbezeichnung: | FFKuS-EM-F grau | | | |
| 7.) Klassifizierungscode
nach DIN EN 61386: | 334122400010 | | | |
| 8.) <u>Prüfungen</u> | | | | |
| 8.1.) Druckfestigkeit: | DIN EN 61386-1 | Abs. 6.1.1 | mittel (750 N) | "3" |
| 8.2.) Schlagfestigkeit: | DIN EN 61386-1 | Abs. 6.1.2 | mittel (2,0 kg/100 mm) | "3" |
| 8.3.) Temperatur min: | DIN EN 61386-1 | Abs. 6.2.1 | - 25 °C | "4" |
| 8.4.) Temperatur max: | DIN EN 61386-1 | Abs. 6.2.2 | + 60 °C | "1" |
| 8.5.) Biegeverhalten: | DIN EN 61386-1 | Abs. 6.1.3 | biegsam | "2" |
| 8.6.) Flammprüfung: | DIN EN 61386-1 | Abs. 6.5.1 | nicht flammenausbreitend | |
| 8.7.) Maße: | DIN EN 60423 | | | |
| 8.8.) Halogenfreiheit:
(Korrosivität) | nicht erklärt | | | |
| 8.9.) Rauchgasdichte: | nicht erklärt | | | |

Vorstehende Angaben sind die Ergebnisse unserer Qualitätsprüfung. Sie entbinden den Käufer nicht von einer Eingangskontrolle und haben nicht die Bedeutung, die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Wir gewährleisten die vertragsgemäße Beschaffenheit unserer Produkte im Rahmen unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Mit freundlichen Grüßen

i. A. Bodo Schmidt

Dieses Zeugnis wird ablaufbedingt nicht unterschrieben

