

**Ölversorgungsanlagen für Ölbrenner für Heizöl EL:  
Ölförderaggregate  
Typprüfung als Verlängerungsprüfung nach DIN EN 12514 Teil 1,  
Ausg. 05.2000**

Hersteller / Auftraggeber: OEG Gerätebau GmbH  
Industriestraße 1  
31840 Hessisch Oldendorf

Produkt: Ölförderaggregat

Typbezeichnung: RE ... und RZ ... (Zwillingsaggregat)

Prüfgegenstand: druckgesteuertes Ölförderaggregat mit Zahnradpumpe für den Einsatz in Ringleitungen und Zweistrangsystemen, mit Ölauffangwanne, Begrenzer, Überdruckventil als Wächter und Filter.

|                              |                                                                                                                                     |                |                |                |                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Technische Daten:            | <b>RE 600</b>                                                                                                                       | <b>RE 1200</b> | <b>RE 3200</b> | <b>RE 6000</b> | <b>RE 12000</b> |
| Förderleistung:              | 60 l/h                                                                                                                              | 120 l/h        | 300 l/h        | 600 l/h        | 1200 l/h        |
| Typ / Zwillingsaggregat:     | <b>RZ 600</b>                                                                                                                       | <b>RZ 1200</b> | <b>RZ 3200</b> | <b>RZ 6000</b> | <b>RZ 12000</b> |
| Förderleistung:              | 60 l/h                                                                                                                              | 120 l/h        | 300 l/h        | 600 l/h        | 1200 l/h        |
| Betriebsüberdruck:           | Max. 6 bar                                                                                                                          |                |                |                |                 |
| Prüfdruck:                   | Max. 8 bar                                                                                                                          |                |                |                |                 |
| Maximale Ansaughöhe:         | 6 m                                                                                                                                 |                |                |                |                 |
| Versorgungsgrenze:           | 0,5 bar (min. Förderdruck)                                                                                                          |                |                |                |                 |
| (Untergrenze Druckseite):    | 2,5 bar bis 4 bar auf Anfrage bis 6 bar                                                                                             |                |                |                |                 |
| Förderdruck-/Arbeitsbereich: |                                                                                                                                     |                |                |                |                 |
| Nennspannung:                | 230 VAC / 400 VAC                                                                                                                   |                |                |                |                 |
| Schutzart:                   | IP 54                                                                                                                               |                |                |                |                 |
| Prüfanlass:                  | Verlängerung der Gültigkeit der Registrierung.                                                                                      |                |                |                |                 |
| Prüfergebnis:                | Der Prüfling hält die Anforderungen der oben genannten Prüfrichtlinien/Normen ein.                                                  |                |                |                |                 |
| Bemerkung:                   | Unter Berücksichtigung der technischen Entwicklung wird die Gültigkeit des Prüfberichtes auf 5 Jahre, d.h. bis April 2019 begrenzt. |                |                |                |                 |

Köln, den 09.05.2014  
432/wi

Bearbeiter

  
D. Wilczek

Test Centre for Energy Appliances  
DIN- und DVGW-Test Centre  
Bauaufsichtliche Prüfstelle NRW 27  
Leiter Test Centre

  
Dipl.-Ing. W. Rückwart