



DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-4701BR0420

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	SAMGAS s.r.l. Strada Provinciale, 33 - Km 0,6, I-20080 Vernate (MI)
Vertreiber <i>distributor</i>	SAMGAS s.r.l. Strada Provinciale, 33 - Km 0,6, I-20080 Vernate (MI)
Produktart <i>product category</i>	Durchflussmessgeräte: Balgengaszähler (4701)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Balgengaszähler mit 4-Kammer-Messsystem und einem Messraumvolumen von 1,2 l in Ein- oder Zweistutzenausführung
Modell <i>model</i>	RS/2001(-ES/-AL)
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 08/1391/4701/952 vom 10.02.2009 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 1359 (01.06.2007)

Ablaufdatum / AZ 03.08.2016 / 11-0284-GNV
date of expiry / file no.

09.05.2011 Kö A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt: Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATECH) in der TGA GmbH akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der Gas- und Wasserversorgung

DVGW CERT GmbH - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik (DATECH) in the TGA GmbH for conformity assessment of products of gas and water supply



DVGW CERT GmbH

Josef-Winner-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888

Telefax: +49 228 91 88-990

eMail: info@dvgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Brenngase nach G260	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
RS/2001, RS/2001-ES, RS/2001-AL	Zählergröße: G2.5	
RS/2001, RS/2001-ES, RS/2001-AL	Zählergröße: G4	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
RS/2001	Zweistutzenausführung, Anschlussnennweiten: 3/4", 7/8", 1" und 1 1/4"
RS/2001-ES	Einstutzenausführung, Anschlussnennweite: 1"
RS/2001-AL	Zweistutzenausführung; Gehäuse aus Aluminium; Anschlussnennweite: 1 1/4"; Nenndruckstufe: PN 1,6
RS/2001, RS/2001-ES	Nenndruckstufe: PN 0,5

Verwendungshinweise / Bemerkungen *hints of utilization / remarks*

Metrologische Zulassung: I 06/02.01.033
Umgebungstemperaturbereich: -25...+55 °C

