DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-5153BL0184
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich ***field of application***	Produkte der Gasversorgung *products of gas supply*
Zertifikatinhaber ***owner of certificate***	BaCoGa Technik GmbH Alsfelder Warte 30, D-36323 Grebenau
Vertreiber ***distributor***	BaCoGa Technik GmbH Alsfelder Warte 30, D-36323 Grebenau
Produktart ***product category***	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Mittel zum nachträglichen Abdichten von Gewindeverbindungen (5153)
Produktbezeichnung ***product description***	Mittel zum nachträglichen Abdichten von Gewindeverbindungen in Gasinnenleitungen
Modell ***model***	BCG Gas 2000
Prüfberichte ***test reports***	Baumusterprüfung: 14/289/5153/1 vom 26.02.2015 (EBI)
Prüfgrundlagen ***test basis***	DIN EN 13090 (01.01.2001)
Ablaufdatum / AZ ***date of expiry / file no.***	26.04.2020 / 14-0694-GNV

70028-04-A-DE

17.03.2015 Rie A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN 45011:1998 for certification of products for energy and water supply industry.

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ *type*	Technische Daten *technical data*	Bemerkungen *remarks*
BCG Gas 2000		

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Anwendung: Abdichtung nach dem Füllverfahren über mindestens 30 Minuten bei mindestens 4 bar

DVGW