

ZERTIFIKAT

Zertifikatinhaber

ZILMET SpA
Via del Santo 242
35010 Limena PD
ITALIEN

Produkt

Ausdehnungsgefäße

Typ, Modell

537/L

Prüfgrundlage(n)

DIN 4807-1:1991-05
DIN EN 13831:2007-12
Zertifizierungsprogramm Ausdehnungsgefäße (2012-09)

Konformitätszeichen



Registernummer

5C010

Gültig bis


2023-05-31

Nutzungsrecht

Dieses Zertifikat berechtigt zum Führen des oben stehenden Konformitätszeichens in Verbindung mit der genannten Registernummer.

Weitere Angaben siehe Anhang.

2019-03-12


Dipl.-Wi.-Ing. (FH) Sören Scholz
Leiter der Zertifizierungsstelle



ANHANG

Seite 1 von 1

Zertifikat	5C010 von 2019-03-12
Technische Angaben	Bauart: geschlossen Membranart: Umstülp-Membrane Behälterinhalt: 6, 7.5, 10 und 12 L zul. Betriebsüberdruck: 3 bar
Prüflaboratorium/ Überwachungsstelle	TÜV SÜD Industrie Service GmbH Institut für Kunststoffe Westendstr. 199 80686 München
Prüfbericht(e)	2819437-1 von 2018-03-01 (Gefäß) 2819437-2 FÜ 4807 von 2018-03-01 (Membran) 2984022-1 von 2019-01-13 (Gefäß) 2984022-2 von 2019-01-13 (Membran)

