

fischerwerke GmbH & Co. KG  
Herrn Wolfgang Hengesbach  
Weinhalde 14-18  
D 72178 Waldachtal

**Schreiben 7507/2011**

Unsere Zeichen: (3202/639/11)-CM  
Kunden-Nr.: 12327  
Sachbearbeiter: Maertins  
Abteilung: BS  
Kontakt: 0531-391-8265  
@ibmb.tu-bs.de

Ihre Zeichen: Hr. Hengesbach  
Ihre Nachricht vom: 03.02.2011

Datum: 20.04.2011

### **Gültigkeit des Untersuchungsberichtes Nr. 3038/8141-3 -Nau- vom 10.01.2002**

Sehr geehrter Herr Hengesbach,

auf Grund Ihrer Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass die in dem o.g. Untersuchungsbericht Nr. 3038/8141-3 -Nau- vom 10.01.2002 gemachten Aussagen zum Brandverhalten zu den auf zentrischen Zug belasteten Befestigungsmitteln mit der Bezeichnung

#### **fischer Injektionsanker FIS V**

Verbundmörtel mit Ankerstangen FIS V (Dimensionen M8 bis M30) bzw. Innengewindehülsen FIS I (Dimensionen M8 bis M16) aus galvanisch verzinktem Stahl (Festigkeitsklasse  $\geq 5.8$ ) bzw.

Verbundmörtel mit Ankerstangen FIS V A4 (Dimensionen M8 bis M30) bzw. Innengewindehülsen FIS I A4 (Dimensionen M8 bis M16) aus nichtrostendem Stahl A4 (1.4401 bzw. 1.4571) bzw.

Verbundmörtel mit Ankerstangen FIS V C (Dimensionen M8 bis M30) bzw. Innengewindehülsen FIS I C (Dimensionen M8 bis M16) aus hochkorrosionsbeständigem Stahl (1.4529)

in einem Untergrund aus **ungerissenem Normalbeton (Zug- und Druckzone) der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60** bei einer Brandbeanspruchung nach der **Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK) gemäß DIN 4102-2 : 1977-09** bis zum 10.01.2016 weiterhin Gültigkeit besitzen.

Dieses Schreiben umfasst 3 Seiten und enthält eine Kurzfassung des o.g. Untersuchungsberichtes.

Dieses Schreiben darf nur vollständig veröffentlicht werden.

Dieses Dokument darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Kürzungen bedürfen der schriftlichen Genehmigung der MPA Braunschweig. Von der MPA nicht veranlasste Übersetzungen dieses Dokuments müssen den Hinweis „Von der Materialprüfanstalt für das Bauwesen, Braunschweig, nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung“ enthalten. Dokumente ohne Unterschrift haben keine Gültigkeit. Dieses Dokument wird unabhängig von erteilten bauaufsichtlichen Anerkennungen erstellt und unterliegt nicht der Akkreditierung.

## 1 Allgemeines

Dem fischer Injektionsanker FIS V können auf Grund der erreichten Prüfergebnisse Feuerwiderstandsdauern in Abhängigkeit von der maximalen zentrischen Zugbelastung gemäß den Tabellen 2-1 und 2-2 im folgenden Abschnitt 2 und unter Berücksichtigung des Abschnitts 3 zugeordnet werden.

## 2 Auswertung der Prüfergebnisse

Tabelle 2-1: Feuerwiderstandsdauern für die fischer Injektionsanker FIS V Verbundmörtel mit Ankerstangen FIS V (Dimensionen M8 bis M30) bzw. Innengewindehülsen FIS I (Dimensionen M8 bis M16) aus galvanisch verzinktem Stahl (Festigkeitsklasse  $\geq 5.8$ ) in ungerissenem Normalbeton (Zug- und Druckzone) der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60

Bezeichnung Designation	Feuerwiderstandsdauer in Minuten Fire resistance time in minutes			
	30 max. F [ kN ]	60 max. F [ kN ]	90 max. F [ kN ]	120 max. F [ kN ]
fischer Injektionsanker FIS V				
M8	$\leq 1,90$	$\leq 0,80$	$\leq 0,30$	$\leq 0,15$
M10	$\leq 4,50$	$\leq 2,10$	$\leq 1,00$	$\leq 0,60$
M12	$\leq 8,50$	$\leq 3,60$	$\leq 2,10$	$\leq 1,50$
M16	$\leq 13,50$	$\leq 6,40$	$\leq 4,00$	$\leq 3,00$
M20	$\leq 21,00$	$\leq 10,00$	$\leq 6,00$	$\leq 4,50$
M24	$\leq 30,00$	$\leq 14,00$	$\leq 9,00$	$\leq 6,50$
M30	$\leq 45,00$	$\leq 22,00$	$\leq 14,00$	$\leq 10,00$

Tabelle 2-2: Feuerwiderstandsdauern für die fischer Injektionsanker FIS V Verbundmörtel mit Ankerstangen FIS V A4 (Dimensionen M8 bis M30) bzw. Innengewindehülsen FIS I A4 (Dimensionen M8 bis M16) aus nichtrostendem Stahl A4 (1.4401 bzw. 1.4571) bzw. Verbundmörtel mit Ankerstangen FIS V C (Dimensionen M8 bis M30) bzw. Innengewindehülsen FIS I C (Dimensionen M8 bis M16) aus hochkorrosionsbeständigem Stahl (1.4529) in ungerissenem Normalbeton (Zug- und Druckzone) der Festigkeitsklasse von mindestens C20/25 und höchstens C50/60

Bezeichnung Designation	Feuerwiderstandsdauer in Minuten Fire resistance time in minutes			
	30 max. F [ kN ]	60 max. F [ kN ]	90 max. F [ kN ]	120 max. F [ kN ]
fischer Injektionsanker FIS V				
M8	$\leq 4,30$	$\leq 0,80$	$\leq 0,30$	$\leq 0,15$
M10	$\leq 7,50$	$\leq 2,10$	$\leq 1,00$	$\leq 0,60$
M12	$\leq 11,00$	$\leq 5,70$	$\leq 3,90$	$\leq 3,00$
M16	$\leq 25,00$	$\leq 10,00$	$\leq 5,80$	$\leq 4,00$
M20	$\leq 32,00$	$\leq 15,00$	$\leq 9,00$	$\leq 6,00$
M24	$\leq 45,00$	$\leq 22,00$	$\leq 13,00$	$\leq 9,00$
M30	$\leq 70,00$	$\leq 35,00$	$\leq 20,00$	$\leq 14,00$

### 3 Besondere Hinweise

Der o.g. Untersuchungsbericht in Verbindung mit dieser Verlängerung ersetzt nicht den bauaufsichtlichen Nachweis (abZ, abP, ETA). Insbesondere ist zu beachten, dass die Brandlastwerte für fischer Injektionsanker zukünftig in europäischen technischen Zulassungen geregelt sein können.

Die vorstehende Beurteilung gilt nur die folgenden fischer Injektionsanker FIS V:

- fischer Injektionsanker FIS V Verbundmörtel mit Ankerstangen FIS V (Dimensionen M8 bis M30) bzw. Innengewindehülsen FIS I (Dimensionen M8 bis M16) aus galvanisch verzinktem Stahl (Festigkeitsklasse  $\geq 5.8$ ) unter Berücksichtigung der Randbedingungen der europäischen technischen Zulassung Nr. ETA-02/0043 vom 29.10.2002, ausgestellt durch das DIBt, Berlin sowie der technischen Datenblätter der fischerwerke GmbH & Co. KG.
- fischer Injektionsanker FIS V Verbundmörtel mit Ankerstangen FIS V A4 (Dimensionen M8 bis M30) bzw. Innengewindehülsen FIS I A4 (Dimensionen M8 bis M16) aus nichtrostendem Stahl A4 (1.4401 bzw. 1.4571) unter Berücksichtigung der Randbedingungen der europäischen technischen Zulassung Nr. ETA-02/0024 vom 29.10.2002, ausgestellt durch das DIBt, Berlin sowie der technischen Datenblätter der fischerwerke GmbH & Co. KG.
- fischer Injektionsanker FIS V Verbundmörtel mit Ankerstangen FIS V C (Dimensionen M8 bis M30) bzw. Innengewindehülsen FIS I C (Dimensionen M8 bis M16) aus hochkorrosionsbeständigem Stahl (1.4529) unter Berücksichtigung der Randbedingungen der europäischen technischen Zulassung Nr. ETA-02/0025 vom 29.10.2002, ausgestellt durch das DIBt, Berlin sowie der technischen Datenblätter der fischerwerke GmbH & Co. KG.

Die Beurteilung für die o.g. fischer Injektionsanker FIS V gilt nur in Verbindung mit Stahlbetonbauteilen, die mindestens in die Feuerwiderstandsklasse entsprechend der Feuerwiderstandsdauer der Anker eingestuft werden können.

Die Gültigkeit des Untersuchungsberichts Nr. 3038/8141-3 -Nau- vom 10.01.2002 endet in Verbindung mit diesem Schreiben am 10.01.2016.

Mit freundlichen Grüßen

i. A.   
ORR Dr.-Ing. Rohling  
Abteilungsleiterin

  
i. A.  
Dipl.-Ing. Maertins  
Sachbearbeiter