

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-4606AT0364

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	OMB SALERI S.p.A. Via Rose di Sotto, 38/c, I-25126 Brescia
Vertreiber <i>distributor</i>	OMB SALERI S.p.A. Via Rose di Sotto, 38/c, I-25126 Brescia
Produktart <i>product category</i>	Bauteile für die Gasinstallation: Sicherheits-Gasanschlussarmatur (4606)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Sicherheits-Gasanschlussarmatur ausgeführt als Gas-Steckdose, mit Kupplungshülse und kugelförmigem Abschlusskörper wahlweise mit thermisch auslösender Absperreinrichtung (TAE)
Modell <i>model</i>	657 ...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 04/261/4606/816 vom 04.05.2005 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	DIN 3383-1 (01.06.1990) DIN 3586 (01.10.2003)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	31.10.2009 / 05-0335-GNV

01.06.2005 File A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW-Zertifizierungsstelle - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATEch) e.V. akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der Gas- und Wasserversorgung

DVGW Certification Body - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik (DATEch) e.V. for conformity assessment of products of gas and water supply



DAT-ZE-009/96-11

DVGW Deutsche Vereinigung
des Gas- und Wasserfaches e.V.
Technisch-wissenschaftlicher
Verein

Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 (228) 91 88 807
Telefax: +49 (228) 91 88 993

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Brenngase nach G260	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
657 ...	Nenndruckstufe: PN 0,1 Nennweite: DN 15	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
... 01.300	ohne Schutzsieb, ohne TAE
... 01.650	mit TAE

Zertifizierungspflichtige Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
NG-5112AR0799	Dichtungswerkstoff aus Elastomeren für Gasgeräte und -anlagen	NBR 0170/NBR 0170	AR-TEX S.p.A.
NG-5146AR0573	Dichtmittel für Gewindeverbindungen für herstellereitig zusammengefügte Gasgeräte und Komponenten	LOXEAL 85-86/LOXEAL 85-86	LOXEAL s.r.l.
NG-5162AR0805	Schmierstoff für Gasgeräte	Molykote (R) 111/Molykote (R) 111	Dow Corning GmbH
DG-4340BN0031	Thermisch Auslösende Absperreinrichtung (TAE)	657. /657. ...	OMB SALERI S.p.A.

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Anschluss eingangsseitig: Außengewinde R 1/2 nach DIN 2999-1
 Anschluss ausgangsseitig: Steckeraufnahmeteil für Sicherheits-Gasschlauchleitung nach DIN 3383-1
 Ansprechtemperatur/TAE: +100 °C
 Thermische Belastbarkeit: +650 °C
 Max. Umgebungstemperatur: +70 °C