



## Propriété :

Granulé de recharge pour tous les dispositifs standards de neutralisation du condensat des chaudières à condensation.

## Agent neutralisant :

Granulé MgO agrémenté d'Anti Algin

Le dispositif de neutralisation doit être absolument entretenu au moins une fois par an. Seulement dans ce cas-là, une neutralisation parfaite est assurée. Le granulé universel OEG peut remplacer complètement le granulé utilisé ou bien être rajouté.

## Il est recommandé de suivre le procédé suivant pour l'entretien :

- Séparer le dispositif de neutralisation des raccords des tuyaux d'entrée et de sorties
- Remplacer le granulé utilisé par le granulé universel ou bien rajouter le granulé universel au granulé utilisé
- Rincer la neutralisation si nécessaire
- Raccorder les raccords des tuyaux d'entrée et de sortie au dispositif de neutralisation

Grains	EMB	N° art
2 – 4 mm	2,5 kg sachet	<b>510 520 074</b>
2 – 4 mm	5,0 kg bidon	<b>510 520 076</b>
5 – 10 mm	2,5 kg sachet	<b>510 499 953</b>
5 – 10 mm	5,0 kg bidon	<b>510 520 072</b>