



Flamco

**EG Konformitätserklärung
nach Richtlinie für Druckgeräte 97/23/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Mai 1997**

Hersteller

Flamco BV
Industriestraat 6
P.O.Box 115
2800 AC Gouda
the Netherlands

Benannte Stelle

Lloyd's Register Nederland
Weena Zuid 170
3012 NC Rotterdam
the Netherlands

Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren für die unten erwähnte Sicherheitsventile

**Konformitätsbewertungsverfahren für
Kategorie IV**

B and D

Kennzeichnung Kennummer auf Gehäuse

CE 0343

Maximum zulässige Betriebsangaben

siehe Knopf

Medium

Wasser und Wasser/Glykol max. 50%

Fluide Einteilung (Gruppe) nach Artikel 9

2

Kategorie Einteilung Par.2 Appendix II

Kategorie IV

Angewandte Norm

EN 1489

**Zertifikat Nr. Module D
(Qualitätssicherung Produktion)**

659936

**Zertifikat Module B
(EG-Baumusterprüfung)**

PED/B/8037503

für Membran-Sicherheitsventile

Prescor $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{4}$
Prescor Solar $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1
Prescomano $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$
Prescor B $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1

Einstelldruck 1,0 bis 10,0 bar
Einstelldruck 3,0 bis 10,0 bar
Einstelldruck 2,5 bis 3,0 bar
Einstelldruck 6,0 bis 10,0 bar

**Der Hersteller erklärt hierbei dass das Sicherheitsventil den Anforderungen der
Druckgeräte Richtlinie 97/23/EG entspricht.**

Geschäftsführer

M. Verdegaal

