




MONTAGEANLEITUNG Geräteeinbaudose CED80

mit 60 mm bzw. 70 mm Befestigungsspur


1. Die Industrie-Geräteeinbaudose CED80 wird für Gerätekanalunterteile mit 80 mm Deckelöffnung vormontiert geliefert.




2. Die Industrie-Geräteeinbaudose CED80 in die Deckelaufnahmekontur des Gerätekanalunterteils einsetzen.




3. Die Industrie-Geräteeinbaudose CED80 mit den Befestigungsschrauben (A) festsetzen.



4. Die vormontierte Zugentlastung ggf. für einen anderen Gerätekanalzug ummontieren (B). Bei Verwendung von Kabeln mit großem Außendurchmesser Kreuzschlitzschrauben 3,5 x 25 mm der Zugentlastung durch beiliegende Kreuzschlitzschrauben 3,5 x 32 mm ersetzen.



5. Der beiliegende Abdeckrahmen wird nur zum Kaschieren der Einbauöffnung bei Geräten, deren Flanschmaß 80 mm unterschreitet, eingesetzt. **Die Montage der Drehsteckdose darf nur durch einen autorisierten Elektrofachmann erfolgen.**



Verarbeitungstemperatur > + 5° C