

La sottoscritta TECO Srl

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che il prodotto "VALVOLA SERIE G6" è fabbricato a regola d'arte, conforme ed omologato secondo le normative vigenti di riferimento.

The undersigned TECO Srl

DECLARES

under its own responsibility that the product "G6 SERIES VALVE" is manufactured in a workmanlike manner, in compliance and approved according to the reference regulations.

NORME DI RIFERIMENTO / STANDARDS

EN 331 valvole a sfera per gas – Ball valves for Gas applications

Certificate DVGW n° DG-4350CO0169

DIN3586 Dispositivo termico di sicurezza

Thermo-activated safety device for gas applications


Certificate DVGW n° NG-4340AU2511

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Condizioni / Conditions	Prestazione / Performance
Campo di applicazione:	All types of gas in accordance with EN437 e DVGW G260/1 Tutti i tipi di gas secondo norme EN437 e DVGW G260/1
pressione massima di esercizio:	MOP5 (5 bar)
temperatura di esercizio:	-20 °C + 60°
Resistenza alla alta temperatura	Fino a 650 °C - pressione 1 bar (GT1) per valvole non temiche fino a 950 °C - pressione 5 bar GT5 con dispositivo di sicurezza termico FIREBAG® Up to 650 °C – pressure 1 bar (GT1) Up to 950 °C – pressure 5 bar GT5 with Thermo activated safety device
Attacchi:	connessioni filetto EN 10226-1 threaded connections EN 10226-1 connessioni filetto G ISO228 threaded connections G ISO228

COLLAUDI ESEGUITI SUL PRODOTTO / CHECKS AND TESTS DONE ON THE PRODUCT

Tipo di prova / Type of Test	Frequenza / Frequency
Prova di tenuta / Tightness test	100%
Verifiche dimensionali, controllo delle connessioni filettate o di collegamento Dimensional check and control of the threaded connections and junctions	sampling in production
Verifica di funzionalità (manovrabilità) / Functionality testing (manoeuvrability)	100%
Controllo aspetto visivo / Visual Inspection	100%

Firma:
Signature:IVAN FRAU
Quality Assurance ManagerData:
Date:

22/01/2016