Gaszählerkugelhahn für Einstutzengaszähler

Modell 2645 / 2645T / 2645S / G2112 / G2112.1 / G2112.1T / G2112.1S / G2112.2 / G2112.2T / G2112.2S

10.2/2010

	Modell	Abmessung	Art.-Nr.
	2645	d 28	632717
	2645T	d 28	632724
	2645S	d x (V_{Gas}) 28 x (2,5) 28 x (4,0) 28 x (6,0)	618124 618131 618148
	G2112	d 22	528669
	G2112.1	Rp 1	527983
	G2112.1T	Rp 1	527976
	G2112.1S	Rp x (V_{Gas}) 1 x (2,5) 1 x (4,0) 1 x (6,0)	618308 618315 618322
	G2112.2	G 1⅜	530051
	G2112.2T	G 1⅜	530068
	G2112.2S	G x (V_{Gas}) 1⅜ x (2,5) 1⅜ x (4,0) 1⅜ x (6,0)	618339 618346 618353

515921

viega

www.viega.de

515921_Kugelhahn.indd 1 02.11.2010 09:50:19

Ⓓ Gebrauchsanleitung Gaszählerkugelhahn für Einstutzengaszähler

GEFAHR!

Explosionsgefahr durch austretendes Gas
- Vor Montagebeginn Gebrauchsanleitung lesen
- Installation nur durch Fachfirmen
- Rauchen und offenes Feuer verboten

Bestimmungsgemäße Verwendung

die Verwendung ist zulässig
- zum Absperren des Einstutzengaszähler-Eingangs
- für alle Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G260 (Erdgas, Flüssiggas)
- Betriebsdruck max. 5,0 bar (MOP 5)
- Betriebstemperatur max. 70 °C

Der Einbau muss nach DVGW-TRGI und unter Einhaltung der Bestimmungen des zuständigen Netzbetreibers (NB) erfolgen und darf nur von Vertrags-Installationsunternehmen (VIU) vorgenommen werden.

Ausstattung
- mit Prüfschraube
- plombierbar
- mit handelsüblichem Vorhängeschloss abschließbar
- mit thermischer Absperreinrichtung oder Gasströmungswächter erhältlich

Montage
- nur unbeschädigte Bauteile einbauen
- Montieren nur mit geeignetem Werkzeug
- Eindichten nur mit DVGW zugelassenen Dichtmitteln gemäß DIN 30660/DIN EN 751-2
- bei Einsatz einer Überströmkappe kann die weiterführende Gasleitung ohne montierten Gaszähler geprüft werden
- wird der Gaszähler erst zu einem späteren Zeitpunkt installiert, wird durch die Verwendung eines Blindverschlusses (G2381) und den dazu passenden Sicherheitsschellen (G2371.2) der TRGI 2008 (Schutz gegen Eingriff von Unbefugten in die Gasinstallation) entsprochen

viega

www.viega.de

515921_Kugelhahn.indd 2 02.11.2010 09:50:19