

**Überprüfung von Bauprodukten vor Bestätigung der  
Übereinstimmung (ÜHP)  
Bauelemente  
Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB)  
Ausgabe 2017/1, Nr. C 2.15.22**

Hersteller / Auftraggeber:	OEG Gerätebau GmbH Industriestr. 1 31840 Hessisch Oldendorf
Produkt:	Ölförderungsaggregate in Ölversorgungsanlagen für Ölbrenner
Typbezeichnung:	SE... und SZ...
Prüfgegenstand:	Ölförderaggregate
Technische Daten:	Details unter Abs. 2.1
Betriebsmedium:	Heizöl EL
Saughöhe:	Max. 9,0m
Nennspannung:	230 V AC / 400 VAC 50Hz
Schutzart:	IP54
Prüfanlass:	Überprüfung von Bauprodukten vor Bestätigung der Übereinstimmung (ÜHP)
Technische Regel:	DIN EN 12514-1, Ausgabe 05:2000
Prüfergebnis:	Der Prüfling stimmt mit der technischen Baubestimmung der Muster-Verwaltungsvorschrift (MVV TB) Ausgabe 2017/1 überein.
Bemerkung:	Bei wesentlichen Änderungen der technischen Regel oder der Produktionsbedingungen kann eine erneute Prüfung des Bauprodukts vor der weiteren Bestätigung der Übereinstimmung notwendig sein.

Köln, 06.03.2019  
968/wi

Test Centre for Energy Appliances  
Bauaufsichtliche Prüfstelle NRW 23

Bearbeiter

Bericht freigegeben nach Review



D. Wilczek



Dipl.-Ing. R. Verbort