


**Überprüfung von Bauprodukten vor Bestätigung der  
Übereinstimmung (ÜHP)  
Baelemente  
Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB)  
Ausgabe 2017/1, Nr. C 2.15.22**

Hersteller / Auftraggeber:	OEG Gerätebau GmbH Industriestr. 1 31840 Hessisch Oldendorf
Produkt:	Ölförderungsaggregate in Ölversorgungsanlagen für Ölbrenner
Typbezeichnung:	VA... und VAZ...
Prüfgegenstand:	Ölförderaggregate
Technische Daten:	Details unter Abs. 2.1
Betriebsmedium:	Heizöl EL
Saughöhe:	4,5m bis max. 9,0m, je nach Typ
Nennspannung:	230 V AC / 400 VAC 50Hz
Schutzart:	IP54
Prüfanlass:	Überprüfung von Bauprodukten vor Bestätigung der Übereinstimmung (ÜHP)
Technische Regel:	DIN EN 12514-1, Ausgabe 05:2000
Prüfergebnis:	Der Prüfling stimmt mit der technischen Baubestimmung der Muster-Verwaltungsvorschrift (MVV TB) Ausgabe 2017/1 überein.
Bemerkung:	Bei wesentlichen Änderungen der technischen Regel oder der Produktionsbedingungen kann eine erneute Prüfung des Bauprodukts vor der weiteren Bestätigung der Übereinstimmung notwendig sein.  Weitere Bemerkungen unter Absatz 4.
Köln, 06.03.2019 968/wi	Test Centre for Energy Appliances Bauaufsichtliche Prüfstelle NRW 23
Bearbeiter  D. Wilczek	Bericht freigegeben nach Review  Dipl.-Ing. R. Verbort