



Prüfbericht Nr. PL.21.WLG.401.DI

Prüfung eines Wohnungslüftungsgerätes mit Wärmerückgewinnung nach DIBt

- Auftraggeber:** Blauberg Ventilatoren GmbH
Aidenbachstr. 52
D-81379 München
- Prüfgegenstand:** Zentrales Wohnungslüftungsgerät mit WRG, Herstellerbezeichnung:
KOMFORT EC D5B 180 S21
- Prüfstelle:** Prüfstelle HLK der Universität Stuttgart
Institut für Gebäudeenergetik, Thermotechnik und Energiespeicherung
Pfaffenwaldring 6A
D-70569 Stuttgart
- Prüfungen:** Prüfungen nach
DIBt LÜ-A Nr.21, Dezember 2013
basierend auf EN 13141-7:2011. Details siehe Folgeseiten.
- Ergebnisse:** Nach DIBt gemessenes mittleres zuluftseitiges Temperaturverhältnis:
 $\eta_{\text{esu}} = 91,8\%$
Details und weitere Ergebnisse siehe Folgeseiten.

Stuttgart, den 12.8.21


Prof. Dr.-Ing. K. Stergiaropoulos
(Prüfstellenleiter)

Institut für Gebäudeenergetik,
Thermotechnik und Energiespeicherung
Universität Stuttgart
Pfaffenwaldring 38,
70569 Stuttgart


Dipl.-Ing. B. Klein
(Prüfer)