

A2L Kältemittel Benutzung mit Testo Produkten

Titisee-Neustadt, 21.01.2021

Product: **testo 549i, testo 552, testo552i,
testo 549, testo 550, testo 557, testo 570,
testo 550s, testo 557s, testo 550i**

A2L Kältemittel sind nach der Norm ISO 817 mit geringer Brennbarkeit klassifiziert. Entsprechende Sicherheitsmaßnahmen sind im Umgang mit diesen Kältemittel zu treffen.

Die genannten Testo Produkte sind - unter der Beachtung der relevanten Gesetze, Normen, Richtlinien von Kälteanlagen (wie z.B. EN 378 Teil 1-4), sowie den Vorschriften der Hersteller - für die Anwendung mit A2L Kältemittel geeignet.

ppa.



Frank Eder

(Head of Research & Development – Devices)