



**CERT**

# DIN-DVGW type examination certificate

## DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

**NG-5126BR0110**

Registration Number  
Registriernummer

**Field of Application**

*Anwendungsbereich*

products of gas supply

*Produkte der Gasversorgung*

**Distributor**

*Vertreiber*

Otto Haas KG

Gießener Straße 5, D-90427 Nürnberg

**Product Category**

*Produktart*

greasing and sealing materials: Sealing material and HTB resistant seals for the gas installation (5117)

**Product Description**

*Produktbezeichnung*

gasket material and seal based on synthetic fibres, with higher thermal resistance

**Model**

*Modell*

OHA-Press

**Test Basis**

*Prüfgrundlagen*

DIN 30653 (01.08.2018)

**Date of Expiry / File No.** 16.02.2026 / 21-0187-GNV

*Ablaufdatum / Aktenzeichen*

7020-04-A-DE

19.07.2021 Rie B-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body  
*Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle*



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888

Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com

info@dvgw-cert.com

| Type       | Technical Data                 | Remarks            |
|------------|--------------------------------|--------------------|
| <i>Typ</i> | <i>Technische Daten</i>        | <i>Bemerkungen</i> |
| OHA-Press  | max. operating pressure: 5 bar |                    |

**certified Components***zertifizierte Bauteile / Werkstoffe*

| Registr. No.          | Component                                       | Model/Type          | Manufacturer        |
|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <i>Registrier-Nr.</i> | <i>Bauteil (Produktart)</i>                     | <i>Modell/Typ</i>   | <i>Hersteller</i>   |
| NG-5123BN0398         | Flat sealing materials on synthetic fiber basis | OHA-Press/OHA-Press | DONIT TESNIT d.o.o. |

**Hints of Utilization / Remarks***Verwendungshinweise / Bemerkungen*

Field of application: flanges according to DIN EN 1092-1 and DIN EN 1092-2 of gasmeters and pressure regulators

