


**Überprüfung von Bauprodukten vor Bestätigung der  
Übereinstimmung (ÜHP)  
Bauelemente  
Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB)  
Ausgabe 2017/1, Nr. C 2.15.22**

Hersteller / Auftraggeber:	OEG Gerätebau GmbH Industriestr. 1 31840 Hessisch Oldendorf
Produkt:	Ölförderungsaggregate in Ölversorgungsanlagen für Ölbrenner
Typbezeichnung:	TB 20, TB 70 und TB 350
Prüfgegenstand:	Ölförderaggregate
Technische Daten:	Details unter Abs. 2.1
Betriebsmedium:	Heizöl EL
Nennspannung:	230 V AC / 400 VAC 50Hz
Schutzart:	IP55 Motor
Prüfanlass:	Überprüfung von Bauprodukten vor Bestätigung der Übereinstimmung (ÜHP)
Technische Regel:	DIN EN 12514-1, Ausgabe 05:2000
Prüfergebnis:	Der Prüfling stimmt mit der technischen Baubestimmung der Muster-Verwaltungsvorschrift (MVV TB) Ausgabe 2017/1 überein.
Bemerkung:	Bei wesentlichen Änderungen der technischen Regel oder der Produktionsbedingungen kann eine erneute Prüfung des Bauprodukts vor der weiteren Bestätigung der Übereinstimmung notwendig sein.  Da der Öl-Versorgungs-Behälter Typ TB mit einer Ölauffangwanne ausgestattet ist, muss ein Leckölsensor installiert sein der die Anforderungen der Norm DIN EN 13160 erfüllt.
Köln, 06.03.2019 968/wi	Test Centre for Energy Appliances Bauaufsichtliche Prüfstelle NRW 23
Bearbeiter  D. Wilczek	Bericht freigegeben nach Review  Dipl.-Ing. R. Verbort