


**Überprüfung von Bauprodukten vor Bestätigung der
Übereinstimmung (ÜHP)
Bauelemente
Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB)
Ausgabe 2017/1, Nr. C 2.15.23**

Hersteller / Auftraggeber:	OEG Gerätebau GmbH Industriestr. 1 31840 Hessisch Oldendorf
Produkt:	Bauelemente für Heizölverbraucheranlagen
Typbezeichnung:	AW1 bis AW6
Prüfgegenstand:	Ölauffangwannen
Technische Daten:	Details unter Abs. 2.1
Auffangmedium:	Heizöl EL
Fassungsvermögen:	ca. 7,5 – 63 Liter, je nach Typ
Einbaulage:	Waagrecht
Prüfanlass:	Überprüfung von Bauprodukten vor Bestätigung der Übereinstimmung (ÜHP)
Technische Regel:	DIN EN 12514-2, Ausgabe 05:2000
Prüfergebnis:	Der Prüfling stimmt mit der technischen Baubestimmung der Muster-Verwaltungsvorschrift (MVV TB) Ausgabe 2017/1 überein.
Bemerkung:	Bei wesentlichen Änderungen der technischen Regel oder der Produktionsbedingungen kann eine erneute Prüfung des Bauprodukts vor der weiteren Bestätigung der Übereinstimmung notwendig sein.
Köln, 06.03.2019 968/wi	Test Centre for Energy Appliances Bauaufsichtliche Prüfstelle NRW 23
Bearbeiter	Bericht freigegeben nach Review
 D. Wilczek	 Dipl.-Ing. R. Verbert